

Befaring november 2012

Fredag 02.11.2012 hadde prosjektgruppen sammen med Vidar Telle i Bris AS befaring av hovedtraseen for vann og kloakkanlegget.

Befaring ble foretatt i området fra krysset Skjellumfjellet og Kirkefjellet, oppover til Skjellumtoppen og videre ned til Stillausbukten. Det ble avdekket noe manglende tildekking i området, samt at det lå rester av matriell noen steder. Dette ble notert av Vidar Telle og opprydding vil bli foretatt. Manglende tildekking av ledninger vil også bli foretatt forløpende utover høsten/vinter.

Vi må berømme Vidar Telle og Bris As for det arbeide som er gjort. Det er et meget omfattende prosjekt og manglende utført arbeide er å betrakte som bagateller i det hele, men skal gjennomføres i henhold til kontrakt. Arbeiderne har vært forsiktig med naturen slik vi og kommunen har forutsatt. Om 1 – 2 år er sporene på de fleste områder skjult

Ny befaring vil bli foretatt etter vinteren, for å se hvordan anlegget og tildekning har tålt vinteren. Da vil vi også foreta en befaring på Kirkefjellet.

Status anlegg:

Vannkvaliteten er godkjent i mattilsynet (i mai 2012), men anlegget er ennå ikke formelt godkjent i kommunen. Årsaken er at Fortum ikke har levert tilstrekkelig strøm i området for å sikre nødvendig kapasitet til varmekabler. Før denne leveransen er foretatt vil ikke kommunen formelt godkjenne anlegget.

Vi er kjent med at en del medlemmer allerede har mottatt vann- og kloakkavgift fra kommunen og det er en bekreftelse på at kommunen godtar at anlegget er i bruk.

Overdragelse av anlegg:

Anlegget vil driftes av Bris AS gjennom vinteren 2012/2013. Anlegget vil bli overdratt til S.K.V.A SA våren/forsommer 2013. Overdragelse vil bli gjort kjent gjennom innkalling til generalforsamling.

Avslutningsvis ville vi oppfordre hvert enkelt medlem å melde eventuelle mangler på egen stikkledning/anlegg, eller øvrige mangler, snarest til Bris AS.